

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE		MONVALLE	D.LGS. N. 31/2001
Parametri	u.m.		Valore di parametro
PH	unità PH	7,9	>=6,5 e <=9,5
Conduttività	µS cm-1	296	2500
Cloruro	mg/l	2,3	250
Solfato	mg/l	6,3	250
Calcio	mg/l	50,1	
Magnesio	mg/l	7,93	
Durezza	° F	16	consigliato 15-50
Durezza	° T	9,0	
Nitrato	mg/l	8,3	50
Nitrito	mg/l	n.r.	0,5
Residuo secco	mg/l	222	max consigliato 1500
Ammonio	mg/l	n.r.	0,5
Ferro	µg/l	< 20	200
Manganese	µg/l	n.r.	50
Ossidabilità	mg/l	0,3	5
Cadmio	µg/l	n.r.	5
Disinfettante residuo (cloro)	mg/l	0,2	min consigliato 0,2
Piombo	µg/l	n.r.	10
Cromo Totale	µg/l	n.r.	50
Fluoruri	mg/l	< 0,1	1,5
Sodio	mg/l	2,36	200
Potassio	mg/l	0,99	
Arsenico	µg/l	n.r.	10
Idrogeno carbonato	mg/l	188	

Data analisi 11/12/17

L'acqua è microbiologicamente potabile

"non rilevabile" = valore inferiore al limite di rilevabilità strumentale