

Comune di Varese, Zona 4 - www.comune.varese.it

S. Ambrogio, Fogliaro, Bregazzana, Molinetto Mulini Grassi

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE		VARESE ZONA 4	D.LGS. N. 31/2001
Parametri	u.m.		Valore di parametro
PH	unità PH	7,6	>=6,5 e <=9,5
Conduttività	µS cm-1	324	2500
Cloruro	mg/l	6,7	250
Solfato	mg/l	6,0	250
Calcio	mg/l	54,0	
Magnesio	mg/l	23,2	
Durezza	° F	23	consigliato 15-50
Durezza	° T	12,9	
Nitrato	mg/l	7,3	50
Nitrito	mg/l	n.r.	0,5
Residuo secco	mg/l	243	max consigliato 1500
Ammonio	mg/l	n.r.	0,5
Ferro	µg/l	< 20	200
Manganese	µg/l	1	50
Ossidabilità	mg/l	1,1	5
Cadmio	µg/l	n.r.	5
Disinfettante residuo (cloro)	mg/l	0,09	min consigliato 0,2
Piombo	µg/l	n.r.	10
Cromo Totale	µg/l	< 4	50
Fluoruri	mg/l	< 0,1	1,5
Sodio	mg/l	6,51	200
Potassio	mg/l	1,22	
Arsenico	µg/l	n.r.	10
Idrogeno carbonato	mg/l	244	

Data analisi chimica 11/05/17

L'acqua è microbiologicamente potabile

"non rilevabile" = valore inferiore al limite di rilevabilità strumentale