

**Comune di Varese, Zona 5 - www.comune.varese.it**

Rasa, Provinciale per la Rasa

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE		VARESE ZONA 5	D.LGS. N. 31/2001
Parametri	u.m.		Valore di parametro
PH	unità PH	7,3	>=6,5 e <=9,5
Conduttività	µS cm-1	450	2500
Cloruro	mg/l	2,6	250
Solfato	mg/l	4,9	250
Calcio	mg/l	53,9	
Magnesio	mg/l	34,4	
Durezza	° F	28	consigliato 15-50
Durezza	° T	15,7	
Nitrato	mg/l	8,8	50
Nitrito	mg/l	n.r.	0,5
Residuo secco	mg/l	338	max consigliato 1500
Ammonio	mg/l	n.r.	0,5
Ferro	µg/l	< 20	200
Manganese	µg/l	n.r.	50
Ossidabilità	mg/l	0,5	5
Cadmio	µg/l	n.r.	5
Disinfettante residuo (cloro)	mg/l	0,15	min consigliato 0,2
Piombo	µg/l	n.r.	10
Cromo Totale	µg/l	n.r.	50
Fluoruri	mg/l	< 0,1	1,5
Sodio	mg/l	0,96	200
Potassio	mg/l	< 0,3	
Arsenico	µg/l	n.r.	10
Idrogeno carbonato	mg/l	159	

Data analisi 13/11/17

L'acqua è microbiologicamente potabile

"non rilevabile" = valore inferiore al limite di rilevabilità strumentale